

**UDVIDET DRIKKEVANDSKONTROL
MED ORGANISKE MIKROFORURENINGER**

**Jyderup Østre Vandværk
Rentvand, værk**

Analyserapport nr. 15518

13. december 2011

Prøvedato: 24.10.2011 kl. 13:55


Blad 3 af 3

UNDERLEVERANCER	RESULTAT	Vandkvalitets- krav 1)	METODE	s _T	
Atrazin	µg/l	<0.010	0.1	LC/MS	15 %
Bentazon	µg/l	<0.010	0.1	GC/MS	15 %
Cyanazin	µg/l	<0.010	0.1	LC/MS	15 %
2,4-D	µg/l	<0.010	0.1	GC/MS	15 %
Desethylatrazin	µg/l	<0.010	0.1	LC/MS	15 %
Desisopropylatrazin	µg/l	<0.010	0.1	LC/MS	15 %
2,6-Dichlorbenzamid (BAM)	µg/l	<0.010	0.1	GC/MS	15 %
2,4-dichlorphenol	µg/l	<0.010	0.1	GC/MS	15 %
2,6-dichlorphenol	µg/l	<0.010	0.1	GC/MS	10 %
Dichlobenil	µg/l	<0.010	0.1	GC/MS	15 %
Dichlorprop	µg/l	<0.010	0.1	GC/MS	15 %
Dimethoat	µg/l	<0.010	0.1	LC/MS	15 %
Dinoseb	µg/l	<0.010	0.1	GC/MS	15 %
DNOC	µg/l	<0.010	0.1	GC/MS	15 %
Hexazinon	µg/l	<0.010	0.1	LC/MS	15 %
Hydroxyatrazin	µg/l	<0.010	0.1	LC/MS	15 %
Isoproturon	µg/l	<0.010	0.1	LC/MS	15 %
MCPA	µg/l	<0.010	0.1	GC/MS	15 %
Mechlorprop	µg/l	<0.010	0.1	GC/MS	15 %
Metamitron	µg/l	<0.010	0.1	LC/MS	15 %
Pendimethalin	µg/l	<0.010	0.1	GC/MS	15 %
Simazin	µg/l	<0.010	0.1	LC/MS	15 %
Terbutylazin	µg/l	<0.010	0.1	LC/MS	15 %
Benzen	µg/l	<0.10	1	GC/MS, P&T	20 %
Toluen	µg/l	<0.10		GC/MS, P&T	20 %
Ethylbenzen	µg/l	<0.10		GC/MS, P&T	20 %
Xylener	µg/l	<0.10		GC/MS, P&T	20 %
Naphthalen	µg/l	<0.10	2	GC/MS, P&T	20 %
Trichlormethan (Chloroform)	µg/l	<0.10	1	GC/MS, P&T	20 %
1,1,1-Trichlorethan	µg/l	<0.10	1	GC/MS, P&T	20 %
Tetrachlormethan	µg/l	<0.10	1	GC/MS, P&T	20 %
Trichlorethen (Trichlorethylen)	µg/l	<0.10	1	GC/MS, P&T	20 %
Tetrachlorethen (Tetrachlorethylen)	µg/l	<0.10	1	GC/MS, P&T	20 %
1,2-Dichlorethan	µg/l	<0.10	1	GC/MS, P&T	20 %

1) Se BEK nr. 1024 af 31/10/2011 * uden for akkreditering

**Org. mikroforuren. er udført af AnalyTech, akkr.nr. 401,
rapport nr. 11-15933, -4, kopier kan rekvireres**

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt
i.m.: Ikke målelig s_T og s_r : Måleusikkerhed (se BEK nr. 900 af 17/08/2011)


Morten Due, civ.ing.